



https://trendc.ru/doc/soyuz/mounting_kits/mounting_kits_kb.pdf

Утверждаю
ООО "ТРЭНД ЦЕНТР"
г. Новосибирск

Директор

Шоба Е.В.



Версия № 2301
«08» «января 2023 г.»

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛИФТОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЁННОГО ТИПА
СУЛ СОЮЗ 2.0

Монтажный комплект Кабина
АБРМ.305651.51–2301 КБ

Новосибирск 2007 – 2023

Перв. примен.		Оглавление 1 Монтажный комплект "Кабина" 3 1.1 Подключение "Поста приказов" 3 1.2 Заземление..... 4											
Справ. №													
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №									
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АБРМ.305651.51 КБ				
Инв. № подл.				Разраб.	Шоба Е.В.			08.01.23	Система автоматического управления лифтом. Испол. с МП. СУЛ СОЮЗ 2.0		Лит.	Лист	Листов
											T	2	4
											ООО "ТРЭНД ЦЕНТР"		
Утв.	Шоба Е.В.			08.01.23	Монтажный комплект								

Поз. обозначение					Наименование	Кол.	Примечание
					1 Монтажный комплект "Кабина"		
					1.1 Подключение "Поста приказов"		
ПЗ					МПП "Питание", МКШ 4х0.35 – 3.5 м	1	АБРМ.685621–ПЗ
П4					МПП "Связь ДС", МКШ 5х0.35 – 3.5 м	1	АБРМ.685621–П4
					1.2 ЦБ5,4 Основные контакты		
ПТ2–12					Выключатели ЦБ5 "Двери кабины"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е1010
ПТ2–34					Выключатели ЦБ5 "Двери кабины створки"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е1010
ПТ2–56					Выключатели кабины "Шунтируемые"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е1010
ПТ2–67					Выключатель резерв ЦБ4 "Шунтируемый"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е1010
ПТ2–78					Выключатели противовеса "Шунтируемые"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е1010
					1.3 Подключение датчиков		
П5–12					Датчик выключатель "Люк пожарный"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е0508
П5–23					Датчик выключатель "Буфер кабины"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е0508
П5–45					Датчик "МФЗ"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е0508
П5–56					Датчик "МФ4"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е0508
П6–12					Датчик "Двери кабины"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е0508
П6–34					Датчик "Слабина канатов"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е0508
П6–45					Датчик "Ловители кабины"	1.5м	ПЧВПГ 2х0.5
					Наконечники штырьевые	4	Е0508

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

П13	Датчик ТО	1.5м	ПУВПГ 2х0.5
	Наконечники штырьевые	4	E0508
	1.4 Заземление		
РЕ	Жзуп РЕ. Заземление А50–К ПВ–3 1х1	1м	Укоротить по месту
	Наконечники кольцевые на ШУ и Шину	1	RV 3.5–6
	Наконечники вилочные	1	E1010

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АБРМ.305651.51 КБ	Лист
				08.01.23		4